

大湾区大学学术交流中心室内改造项目补充通知（二）

（采购编号：GYBG-WD-01-01-010（2025））

各潜在投标人：

现对 2025 年 09 月 09 日发布的大湾区大学学术交流中心室内改造项目“采购清单”、“报价清单”作如下修改：

对“采购清单”、“报价清单”的项目编制说明中“二、编制依据”增加以下两点：

6、本工程吸音岩棉采用 50mm 厚 48Kg/m³ 环保玻璃棉，外包 100g/m² 玻纤布，后空腔 100mm。

7、本工程宴会厅、大包厢需墙面玻镁板明确具体材质，为玻镁穿孔吸音板（孔径 6mm，孔距 16mm，穿孔率 12.5%）。

于 2025 年 09 月 09 日随采购公告发出的“采购清单”、“报价清单”作废，以随本补充通知发出的“采购清单-澄清”、“报价清单-澄清”为准，请各投标人下载随本补充通知发出的最新附件，并结合最新附件编制投标文件。

以下无正文。

本补充通知作为采购文件的一部分，与采购文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。

请各投标人于投标文件递交截止时间前自行到全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）、中国招标投标公共服务平台、东莞实业投资控股集团网站及建成工程咨询股份有限公司门户网站下载，否则，将视为已经清楚并认同本补充通知。

采购人：东莞松湖迎宾里酒店有限公司



采购代理机构：建成工程咨询股份有限公司



2025年09月12日